

各社の回答

(後日文章で回答されたものです。[]は見学時での聞き取り。エコ計画からは文書での回答がなく見学時の口答のみ。オリックス資源循環は質疑応答の時間が無くなってしまい、後日本社の指示を仰いでの回答)

	環境サービス<RPF>	エコ計画<RPF>	エコ計画<焼却>	オリックス資源循環<焼却>
1(1)ア	検討していません [ついていない]	[ついていない]	[ついていない]	必要に応じて 集塵装置・加湿装置
イ	防塵マスクを義務付け	[防塵マスク]	[防塵マスク/破碎] [防毒マスク/焼却]	着用する作業環境でないので 着用しない。 必要に応じて防臭・防塵マスク
ウ	検討していません [やっていない]	[作業管理測定]	[作業管理測定]	実施していない
(2)ア	集塵フィルター 集塵機 脱臭装置 換気	[集塵装置(フィルター) ルーフファン(フィルター)]	[集塵用のエアとして 炉の中へ吹付け]	集塵装置 ごみピット
イ	年1回	[なし]	[(炉へ吹付けるので)なし]	屋外に排出しないので していない
ウ	運営協定範囲内 [50m離れた1地点で年1回(県)]	[50m離れた1地点で 年1回(県)]		同上
2(1)ア	消防法遵守 [消火栓・煙探知機]	[消防法により 消火栓・煙探知機 ・大型消火器2基]	[消防法により 消火栓・消火器・煙探知機 スプリンクラー]	本破碎設備においては 必要ない
イ	受入れ時検査 [目視・手選別]	[運転手による目視 ・受入れ時手分別]	[食品のみ直接ピットへ それ以外は左同様]	計量棟とピット投入前と 2回確認している
ウ	検討していません [2~3回人の目にふれる状態]	[新人でもわかるよう マニュアル化し、 ベテランがつく]	[新人でもわかるよう マニュアル化し、 ベテランがつく]	担当者複数有人体制で 確認しながら行う。 視認性の高い鏡つける
(2)ア	消防法で定められた 消火設備等を設置	[大型2基・小型8基 消火栓3ヶ所]	[大型4基・小型18基 消火栓各階に1基]	消防署の指導による 消火器と消火栓設置
イ	消防法で定められた 消火設備等を設置 [2つ・外からスプリンクラー]	[初期消火は自分達で ・普通救命士の資格]	[初期消火は自分達で ・普通救命士の資格]	消火栓で初期消火
(3)ア	一部検討の余地あり [煙を感知して窓が開く]	[シャッターを手動で開く・ 5ヶ所の上部窓を手動で開ける]	[窓はない]	
イ	一部検討の余地あり [なし]	[ない]	[防毒マスクを首から 下げている]	
ウ	一部検討の余地あり [やってみたい]	[する予定]	[する]	
エ	一部検討の余地あり [ない]	[程度による]	[程度による]	事故被災者には 医師による身体的、 精神的診断を受信させる
(4)ア	運営協定遵守 [しない]	[寄居町・県を通して やるかもしれない]	[寄居町・県を通して やるかもしれない]	運営協定16条により埼玉県へ 速やかに報告し、指示を仰ぐ
イ	運営協定遵守 [しない]	[程度による]	[程度による]	同上
(5)ア	運営協定遵守 [しない]	[影響が出る心配が出れば やらざるをえない]	[影響が出る心配が出れば やらざるをえない]	同上
イ	運営協定遵守 [しない・ 土壌については可能性あり]	[程度による]	[程度による]	同上
(6)ア	運営協定遵守 [やってほしい]			同上
イ	運営協定遵守 [しない]	[全くない]	[全くない]	同上
(7)	速やかに環境整備 センターへ報告	[発生後すぐに センターへ連絡]	[発生後すぐに センターへ連絡]	運営協定16条により埼玉県へ 速やかに報告し、県から 住民へ情報を伝達する
(8)	報告が必要と認められる場合 は運営協定に従って報告 [程度による]	[想定していない]	[想定していない]	運営協定12条により 必要な措置が講じられる

<解説> “運営協定遵守” “運営協定 条により” というような文言が多く見受けられますが、私たち住民の生命・健康に関わることについて、運営協定にないで今回質問したのですが、言い訳や質問とは直接関係ないことを回答している箇所があります。運営協定の残念な使われ方です。万が一のことが起きた時各企業はどのような対応をするのか想定しておかなくてはなりませんし、私たちは自身のために知っておかなくてはなりません。